

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, अहमदनगर

दुरध्वनी क्र. २२२८६३

पाणी नमुन्याचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

प्रति, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय नं. १, अहमदनगर
पाठविणा-यांचे पत्र क्रमांक व दिनांक :- ./२०२२. दि. २०/१२/२०२२
प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- ९४ / ४२८
नमुना घेतल्याचा दिनांक :- दि. २०/१२/२०२२
नमुना पोहोचल्याचा दिनांक :- दि. २०/१२/२०२२
परीक्षण सुरु केल्याचा दिनांक :- दि. २०/१२/२०२२

अ क्र	नमुन्याचे विवरण	परीक्षणाचे निष्कर्ष			इतर अभिप्राय
		प्रति १०० मिली नमुन्यातील संभाव्य सुक्ष्मजुतंची संख्या			
		कोलीफॉर्मस	थरमोटॉलरन्ट कोलीफॉर्मस	इ. कोलाय	
१	केंद्रीय विद्यालय नं. १, अहमदनगर किल्लयाजवळ, नळ	०	०	०	पिण्यास योग्य

अभिप्राय :- पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सुक्ष्मजीवीय पुर्नतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

अहवाल क्रमांक : ९६५६

अभिप्राय तारेने कळविल्याचा दिनांक दिनांक :

दिनांक 26 DEC 2022

प्रत सादर :-

- (१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर
- (२) शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा अहमदनगर
- (३) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, नगर

अभिप्राय अधिकारी
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा
अहमदनगर-४१४००९